

RĂSPUNS LA SOLICITĂRILE DE CLARIFICARI

Urmare a solicitărilor de clarificari și propunerilor de modificari primite, cu privire la procedura competitivă de atribuire a contractului de furnizare „REALIZARE PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE, FURNIZARE ECHIPAMENTE ELECTRICE SPECIFICE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ (CEF) FOCȘANI”, finanțat prin contractul de finanțare Nr. 1395 / 02.12.2025, conform anunțului publicat pe site-ul <https://lightningarrester.ro/#> și în ziarul online Curierul Național <https://curierulnational.ro/comunicat-de-presa-anunt-privind-lansarea-procedurii-competitive-de-achizitie/> în data de 22 iunie, formulăm următoarele răspunsuri:

➤ **I. Propunerile de modificare a MODELULUI DE CONTRACT DE FURNIZARE (SECȚIUNEA IV la Caietul de sarcini nr. 021 /17.06.2026):**

Propunerea nr. 1:

Cap. 2, art. 2.3, al doilea alineat “Contractantul raspunde integral pentru integritatea echipamentelor si materialelor pana la receptia acestora de catre Beneficiar si pana la punerea in functiune a obiectivului, conform prevederilor contractuale”, solicităm modificarea astfel: “Contractantul răspunde pentru integritatea echipamentelor, materialelor și a lucrărilor până la data semnării fără obiecțiuni a Procesului Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL) de către ambele părți. De la data semnării PVRTL, riscul pieirii fortuite, deteriorării sau furtului bunurilor și obligația de asigurare a pazei parcului fotovoltaic trec integral în sarcina Beneficiarului, indiferent de data punerii în funcțiune efective sau a emiterii Certificatului de Racordare”.

Răspuns – se aproba modificarea. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

Propunerea nr. 2:

Cap. 2, art. 2.3, ultimul punct “Orice alte elemente/servicii/costuri suplimentare necesare indeplinirii obiectului contractului, daca acestea nu au fost mentionate in mod expres in prezenta documentatie, dar sunt necesare pentru

indeplinirea contractului”, se va modifica și va avea următoarea formulare: “Orice alte elemente sau servicii care nu au fost menționate în mod expres în prezentul contract, vor cădea în sarcina Contractantului/Furnizorului exclusiv în măsura în care sunt prevăzute explicit în sarcina acestuia conform Caietului de Sarcini nr. 021/17.06.2026. Orice element, lucrare sau echipament solicitat ulterior de către Beneficiar, modificări ale soluției tehnice, lucrări de extindere sau întărire a rețelei electrice solicitate de Operatorul de Rețea (Distribuitor) ori de alte autorități (ex. ANRE), sau care rezultă ca necesare pe parcursul execuției, dar care nu se regăsesc în specificațiile textuale ale documentului menționat mai sus, vor fi considerate lucrări suplimentare, se vor oferta separat și vor face obiectul unui Act Adițional de suplimentare a obiectului contractului și a prețului acestuia”

Răspuns – se aproba modificarea. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

Propunerea nr. 3:

Cap. 3, art. 3.2. “Durata contractului de furnizare este strans corelata cu durata contractului de finantare. In cazul prelungirii duratei contractului de finantare, contractul de furnizare se va prelungi corespunzator, prin act aditional”, se va completa cu următoarele: “Orice astfel de prelungire care depășește durata inițială de execuție de 12 luni, va da dreptul Furnizorului la actualizarea/ajustarea prețului contractului în conformitate cu evoluția indicilor de prețuri aplicabili emiși de INS și/sau la decontarea de către Beneficiar a costurilor suplimentare generate de prelungire (inclusiv, dar fără a se limita la: costuri cu extinderea valabilității garanțiilor bancare, costuri de depozitare a echipamentelor, costuri cu paza,etc.)”.

Răspuns – se aproba completarea. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

Propunerea nr. 4:

Cap. 4, art. 4.5. lit.i, alin. al III- lea “Restituirea garanției de bună execuție se va putea realiza etapizat, după cum urmează: 7% din valoarea garantiei dupa finalizarea lucrarilor, montajul si instalarea centralei, respectiv dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor pentru centrala electrica fotovoltaica, iar diferenta de 3% din valoarea granatiei după expirarea perioadei de garanție a parcului fotovoltaic în ansamblu + 30 zile calendaristice, cu condiția îndeplinirii tuturor obligațiilor contractuale și remedierii eventualelor neconformități constatate”, se va modifica și va avea următoarea formulare:

„Restituirea garanției de bună execuție se va realiza etapizat, din valoarea totală a acesteia, după cum urmează:

- a. 70% din valoarea garanției, în termen de maximum 10 zile de la finalizarea lucrărilor, montajul și instalarea centralei, respectiv după semnarea fără obiecțiuni a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (PVRTL);**
- b. diferența de 30% din valoarea garanției în termen de maximum 10 zile de la expirarea perioadei de garanție a parcului fotovoltaic în ansamblu + 30 de zile calendaristice, cu condiția îndeplinirii obligațiilor contractuale și a remedierii eventualelor neconformități constatate în perioada de garanție care au fost cauzate din culpa exclusivă a Furnizorului; Dacă pe parcursul perioadei de garanție apar neconformități ce nu sunt imputabile culpei exclusive a Furnizorului (cum ar fi cele cauzate de exploatarea necorespunzătoare de către Beneficiar, evenimente de forță majoră, fluctuații ale rețelei electrice sau acțiuni ale unor terți), acestea nu vor afecta dreptul Furnizorului de a-i fi restituită integral această diferență de 30%”.**

Răspuns – se aproba modificarea. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

Propunerea nr.5:

Cap. 4, art. 4.5, lit. ii, este necesară eliminarea ultimului alineat “În perioada de garanție, Furnizorul va asigura, pe cheltuiala proprie, reparația și/sau înlocuirea componentelor defecte, inclusiv manopera aferentă, costurile de montaj/demontaj, transportul, deplasarea echipei de service și orice alte costuri necesare remedierii defectiunilor”, cu motivația că: în cazul defectelor de fabricație, a viciilor de material sau a neconformităților echipamentelor (panouri, invertoare, baterii etc.) care sunt acoperite de garanțiile emise direct de către producătorii acestora, furnizorul va asigura exclusiv suportul tehnic și administrativ pentru activarea garanției, în raport cu producătorul, în vederea obținerii echipamentului sau componente de schimb, în perioada de garanție a parcului de 5 ani. Astfel, toate costurile logistice, operaționale și de șantier aferente remedierii acestor defecte de fabricație (inclusiv, dar fără a se limita la: constatarea tehnică la fața locului, manopera de demontare a echipamentului defect și montare a celui nou, transportul echipamentelor pe ruta amplasament parc – producător și retur, manipularea și utilajele de ridicare) NU cad în sarcina furnizorului, acestea urmând a

fi suportate direct de către producătorul echipamentului (conform politicii sale de garanție) sau, în măsura în care producătorul din motive justificate nu le acoperă, de către Beneficiar.

Răspuns – se aproba eliminarea paragrafului. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

Propunerea nr.6:

Cap. 5, art. 5.2. se va reformula după cum urmează: „5.2. Prețul contractului este ferm și nu poate fi ajustat pe durata inițială de execuție de 12 luni, fiind calculate/stabilit strict în baza cerințelor exprimate explicit în Caietul de Sarcini nr. 021/17.06.2026 și a configurației din Oferta Furnizorului. Prin excepție, Prețul Contractului se va ajusta/majora prin Act Adițional în următoarele situații:

- c. În cazul în care Beneficiarul solicită modificări ale soluției tehnice, echipamente opționale/suplimentare, lucrări sau servicii suplimentare care exced prevederilor inițiale din Caietul de Sarcini și Oferta Furnizorului;*
- d. În cazul în care durata de execuție a contractului se prelungește din orice motive independente de culpa exclusivă a Furnizorului (inclusiv prin aplicarea prevederilor art. 3.2), caz în care prețul va fi actualizat proporțional cu evoluția indicilor de prețuri emiși de INS pentru perioada de prelungire.”*

Răspuns – se aproba modificarea. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

Propunerea nr.7:

Cap 6. – se va reformula după cum urmează:

“MODALITĂȚI ȘI TRANSE DE PLATĂ

6.1. Plata prețului contractului se va realiza prin plăți intermediare. Situațiile de Lucrări se vor întocmi cu frecvență lunară, pentru lucrările real executate și echipamentele livrate în șantier în cursul fiecărei luni calendaristice. Acestea vor fi verificate și confirmate/aprobate de către Dirigintele de Șantier și/sau reprezentantul autorizat al Beneficiarului în termen de maximum 5 zile de la transmitere. Plățile se vor efectua în termen de maximum 15 de zile de la emiterea facturii de plată însoțită de documentele justificative aprobate.

6.2. Plata finală se va efectua în termen de maximum 30 de zile de la data semnării fără obiecțiuni de către ambele părți a Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL), pe baza facturii emise de furnizor.

6.3. În cazul în care punerea sub tensiune, testele de performanță/conformitate sau punerea în funcțiune efectivă a centralei sunt întârziate din motive independente de culpa Furnizorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: întârzieri în emiterea Certificatului de Racordare de către Operatorul de Rețea, neasigurarea tensiunii în punctul de delimitare de către Beneficiar etc.), Beneficiarul nu are dreptul de a suspenda, diminua sau amâna plata finală. În această situație, plata finală va fi achitată integral în termenul prevăzut la art. 6.2, calculat de la data notificării terminării lucrărilor transmisă oficial de către furnizor”.

Răspuns – se aproba modificarea partiala, dupa cum urmeaza. Se reataseaza MODELUL DE CONTRACT DE FURNIZARE.

“MODALITĂȚI ȘI TRANSE DE PLATĂ

6.1. Plata prețului contractului se va realiza prin plăți intermediare. Situațiile de Lucrări se vor întocmi cu frecvență lunară, pentru lucrările real executate și echipamentele livrate în șantier în cursul fiecărei luni calendaristice. Acestea vor fi verificate și confirmate/aprobate de către Dirigintele de Șantier și/sau reprezentantul autorizat al Beneficiarului în termen de maximum 10 zile lucratoare de la transmitere. Plățile se vor efectua în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la emiterea facturii de plată însoțită de documentele justificative aprobate.

6.2. Plata finală se va efectua în termen de maximum 60 de zile de la data semnării fără obiecțiuni de către ambele părți a Procesului-Verbal de Recepție la Terminarea Lucrărilor (PVRTL), pe baza facturii emise de furnizor.

6.3. În cazul în care punerea sub tensiune, testele de performanță/conformitate sau punerea în funcțiune efectivă a centralei sunt întârziate din motive independente de culpa Furnizorului (cum ar fi, dar fără a se limita la: întârzieri în emiterea Certificatului de Racordare de către Operatorul de Rețea, neasigurarea tensiunii în punctul de delimitare de către Beneficiar etc.), Beneficiarul nu are dreptul de a suspenda, diminua sau amâna plata finală. În această situație, plata finală va fi achitată integral în termenul prevăzut la art. 6.2, calculat de la data notificării terminării lucrărilor transmisă oficial de către furnizor”.

➤ II. Solicitățile de clarificări:

Clarificarea nr.1:

Este suficientă aplicarea semnăturii electronice calificate la nivelul fiecărui fișier PDF integral, fără a fi necesară semnarea electronică distinctă a fiecărei pagini?

Răspuns:

Nu este necesară semnarea electronică distinctă a fiecărei pagini din oferta depusă.

În cazul documentelor / formularelor solicitate în Caietul de sarcini, fiecare document sau formular enumerat trebuie să se regăsească într-un fișier PDF separat, având denumire relevantă, și va fi semnat electronic cu semnătură electronică calificată, pe prima pagină în cazul documentelor, și în locul/locurile indicate pentru aplicarea semnăturii, în cazul formularelor.

În cazul formularelor cu anexe, cum este oferta financiară, aceasta este prezentată într-un singur fișier PDF, și va avea aplicată semnătura electronică calificată, în fiecare loc indicat pentru semnat.

În cazul acordurilor de participare, este necesară aplicarea semnăturilor electronice calificate de către fiecare parte, ultima semnătură aplicată va fi cea a reprezentantului legal/împuternicitului ofertantului.

Clarificarea nr.2:

Fișele tehnice emise de producători pot fi incluse, fără modificarea conținutului, ca anexe într-un document PDF consolidat, semnat electronic calificat de reprezentantul legal/împuternicitul ofertantului, fără aplicarea separată a semnăturii ofertantului pe fiecare fișă tehnică sau pagină?

Răspuns:

Nu este necesară semnarea electronică distinctă a fiecărei pagini din oferta depusă.

Fișele tehnice emise de producători pot fi comasate într-un singur fișier PDF consolidat, fără modificarea conținutului acestora.

În acest caz, este suficientă aplicarea semnăturii electronice calificate de către reprezentantul legal/împuternicitul ofertantului, o singură dată, pe prima pagină a fișierului PDF consolidat.

Clarificarea nr.3:

În situația în care dimensiunea totală a ofertei depășește limita tehnică admisă de serviciul de e-mail, este permisă împărțirea acestuia în mai multe arhive numerotate și

transmiterea lor prin unul sau mai multe mesaje succesive, expediate integral înainte de termenul-limită, fără ca acestea să fie considerate oferte distincte?

Vă rugăm să precizați și dacă arhivele pot fi protejate cu aceeași parolă.

Răspuns:

Este permisă împărțirea ofertei în mai multe arhive numerotate, în situația în care dimensiunea totală a fișierelor depășește limita tehnică admisă pentru transmitere/atașare.

Arhivele numerotate pot fi transmise prin mai multe e-mailuri succesive, expediate înainte de termenul-limită stabilit pentru depunerea ofertelor. Primul e-mail va conține mențiunea prevăzută în Caietul de sarcini pentru transmiterea ofertei în cadrul procedurii competitive de achiziție, iar e-mailurile ulterioare vor face referire la acesta și vor indica faptul că reprezintă continuarea transmiterii aceleiași oferte.

În această situație, arhivele numerotate nu vor fi considerate oferte distincte, ci părți componente ale aceleiași oferte.

Arhivele pot fi protejate cu aceeași parolă.

Clarificarea nr.4:

Având în vedere că deschiderea ofertelor este stabilită pentru data de 7 iulie 2026, ora 12:30, iar documentația prevede transmiterea parolei „cu cel puțin 30 de minute înainte”, concomitent cu sancțiunea descalificării pentru transmiterea parolei înainte sau după termenul stabilit, vă rugăm să indicați expres intervalul orar în care parola poate fi transmisă, respectiv ora cea mai devreme și ora-limită de transmitere.

Răspuns:

Parola de acces pentru deschiderea ofertei se va transmite în data calendaristică comunicată pentru deschiderea ofertelor, oricând în intervalul **00:00 – 12:00**.

Clarificare nr.5:

Vă rugăm să confirmați că Beneficiarul va transmite ofertantului, fără întârziere, o confirmare de primire a mesajului care conține parola, cu indicarea datei și orei primirii.

Răspuns:

Beneficiarul poate transmite o confirmare de primire a mesajului de transmitere a parolei (replay), din care se pot vedea data și ora receptionării, însă nu reprezintă o obligație a Beneficiarului, și nici o acțiune pe care trebuie să o întreprindă “fără întârziere”.

Clarificarea nr.6:

Vă rugăm să confirmați că oferta nu va fi respinsă, iar ofertantul nu va fi descalificat în situația în care mesajul conținând arhiva sau parola a fost expediat la adresa corectă în termenul stabilit, dar a fost recepționat cu întârziere din cauze tehnice neimputabile ofertantului, precum întârzieri ale serverelor de email sau ale infrastructurii de comunicații, cu condiția prezentării dovezii expedierii și a informațiilor tehnice aferente mesajului.

Răspuns:

Nu confirmam. Cunosând termenul limita de depunere, trebuie luate toate masurile necesare în vederea depunerii ofertei în termenul comunicat.

Clarificarea nr.7:

În cuprinsul Caietului de Sarcini este menționată obligația amenajării unui drum, fără a fi specificați însă parametrii tehnici necesari pentru dimensionarea corectă a ofertei: lungimea și lățimea drumului, tipul suprafeței de rulare, materialele de construcție solicitate, precum și orice cerințe de rezistență sau portanță.

Vă rugăm să precizați parametrii tehnici compleți ai drumului solicitat: lungime, lățime, tipul suprafeței de rulare, materialele necesare a fi folosite.

Răspuns:

Prin drum se va citi **cale de acces**, realizata din **pământ**, care **se va amenaja de la intrarea în amplasament, pana la platforma betonata** desenata pe Planul de situatie general din Anexa 6 la Caietul de sarcini.

Parametrii tehnici detaliate vor rezulta din Proiectul tehnic, în urma activității de proiectare, derulată de ofertant, în prima etapă a contractului de furnizare „REALIZARE PROIECT TEHNIC ȘI DETALII DE EXECUȚIE, FURNIZARE ECHIPAMENTE ELECTRICE SPECIFICE ȘI EXECUȚIE LUCRĂRI AFERENTE CENTRALĂ ELECTRICĂ FOTOVOLTAICĂ (CEF) FOCȘANI”.

Beneficiar **LIGHTNING ARRESTER S.R.L.**
DIACONU DRAGOS OCTAVIAN